



(HSS2000SVA & SVA-M Model)
Normalde Açık
Elle Kurmalı
Solenoid Vana Tanıtım ve
Kullanma Kılavuzu

230VAC 12VDC

SERVİS İSTASYONU

İTEK CENTER – Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3
Kağıthane/İstanbul/TÜRKİYE

Tel:(+90) 212 281 6078(PBX) Fax:(+90) 212 281 6332
E-mail:info@itektr.com Web:www.itektr.com

Vana Hakkında:

Gaz alarm, deprem cihazları ve benzeri cihazlar ile kumanda edilen solenoid valfler alarm durumunda bina girişinden gaz akışını keser. Alarm durumu giderildiğinde solenoid valf kurma kolu dikey çekilerek normalde açık konumuna getirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Dişli Bağlantısı	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Max.Giriş Basıncı	500 mbar
Çalışma Gerilimi	230 VAC/50-60 Hz - 12 VDC - 24 VDC
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C / 60 °C
Malzeme	Gövde ve kapaklar Etial 140 alüminyum, tüm conta ve o-ringler NBR kauçuk, kurma mili pirinç malzemedir.
Akışkan Türü	Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda doğalgaz (grup-CH ₄), likid petrol gazı, propan, hava (%79 nitrojen, %20.1 Oksijen) ve diğer aşındırıcı olmayan gazlar.
IP Koruma Sınıfı	IPX4

Montaj:

- Teknik özellikler kısmında belirtilmiş olan çalışma limitlerini geçmeyiniz ve buna göre valf seçiminizi yapınız.
- Solenoid valfi monte etmeden önce üzerinde gösterilmiş akış yönünü mutlaka kontrol ediniz.
- Solenoid valfi hem yatay hemde dikey olarak monte edebilirsiniz. (Kurma kolu ve bobin baş aşağı gelicek şekilde montaj sakıncalıdır.)
- Monte işleminden önce boruların temiz ve hizalanmış olmasına dikkat edin.
- Bobinden ve kurma kolundan kuvvet almadan montaj yapınız, aksi takdirde valf zarar görür normal işlemini gerçekleştiremez.
- Solenoid valf ve ekindeki borular yük taşımamalıdır.
- Solenoid valfi monte ettikten sonra kurma kolunu dikey olarak çekerek kurunuz.

CIHAZ UZMAN BİR KİŞİ TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.

Bakım:

- Solenoid valflere herhangi bir bakım gerekmemektedir.
- Herhangi bir arıza durumunda giriş vanasını kapatınız ve üreticiyle kontağa geçin. Solenoid valfe asla kendiniz müdahale etmeye çalışmayınız.

Taşıma ve Nakliye:

Cihazın üzerine zarar verebilecek boyutta ağırlık konulmamalı, atılmamalı ve yere düşürülmemelidir. Ürünün taşınması kendi orjinal kutusu veya koruyucu bir bezle sarılarak yapmak gereklidir. Yanlış ambalajlama esnasında parçalar kırılabilir veya elektrik aksamı zarar görebilir.

UYARI1: VANALARA MONTE EDİLEN VİDALARIN AÇILMASI VEYAHUT HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞINDA BU ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.

UYARI2: BOBİNDEN VE KURMA KOLUNDAN KUVVET ALMADAN MONTAJ YAPINIZ, AKSİ TAKDİRDE VALF ZARAR GÖRÜR NORMAL İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREMEZ.

UYARI3: SOLENOİD VALFLER HER 6 (ALTI) AYDA BİR TEST EDİLMELİDİR.

UYARI4: ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

UYARI5: CİHAZ KURCALANDIĞINDA MEYDANA GELMESİ MUHTEMEL ELEKTRİK ŞOKU VEYA DÜZENSİZ ÇALIŞMA TEHLİKELERİNE DİKKAT EDİNİZ.

Cihazınızla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için telefon, faks numaralarımız ve de e-mail adresimizden teknik servisimize ulaşabilirsiniz.

Boyutlar;

Modeller	Bağlantı Çapları	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
HSS2000SVA-M 1/2	DN 15	133	122	70	430 gr
HSS2000SVA-M 3/4	DN 20	133	122	70	430 gr
HSS2000SVA- M 1"	DN 25	133	122	70	430 gr
HSS2000SVA 1 1/4	DN 32	145	95	170	1,900 kg
HSS2000SVA 1 1/2	DN 40	145	95	170	1,830 kg
HSS2000SVA 2"	DN 50	145	95	170	1,660 kg

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ : SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL
TELEFONU : 0212 281 60 78
TELEFAKSI : 0212 281 63 32
E-POSTA : info@itektr.com

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM SANAYİ
ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Seyrantepe Mah. Binnur Sok. No:3 Kağıthane-İST
Maslak Vergi Dairesi #71 011 8306

MALIN

CİNSİ : SOLENOİD VALF
MARKASI : İTEK
MODELİ : HSS2000 SVA, HSS2000 SVA-M
BANDROL VE SERİ NO :
GARANTİ SÜRESİ : 2 (iki) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
TELEFAKSI :
E-POSTA :
FATURA TARİH VE SAYISI :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :

YETKİLİNİN İMZASI / FİRMA KAŞESİ



AT UYGUNLUK BEYANI EC DECLARATION OF CONFORMITY

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT (LVD) ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 97/23/AT' ye göre

According to Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EEC and Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC

Üretici / Manufacturer: İleri Teknoloji Ürünleri Yönetim Danışmanlığı Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ticari Marka / Trade Mark: İTEK

Ürün / Product: Elle Kurmalı Solenoid Vana / Manuel- Reset Solenoid Valve

Model / Model: HSS2000SVA-M,HSS2000SVA

CE İşaretleme Yılı / CE Marking Year: 5

Adres / Address : Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3

Kağıthane/ İSTANBUL/ TÜRKİYE

Tel/ Phone: + 90 212 281 6078 – **Fax:** +90 212 281 6332

Uyumlu Standartlar / According to Standards: TS EN 60950-1, TS EN 161, TS EN 331,

Uygulanan Diğer Onaylar / Other Applicable Approvals:

- ✓ TSEK : 14.31.35./1056-2324
- ✓ KALİTE TARAFINDAN ONAYLANAN: K-1551- ISO 9001:2008

Beyan / Declaration: İmalatçı firma olarak CE ile işaretlenmiş yukarıdaki ürünün bu belgede belirtilen direktif ve standartlara, revizyonları ile birlikte, uygun olduğunu beyan ederiz.

As the manufacturer company we announce that item with CE are convenient to directives and standards including their amendments.

Ürünün bir sistemle entegre olarak ya da diğer birimlerle birleştirilerek kullanıldığı durumlarda direktiflere uyumluluk yalnızca ürün için geçerlidir. Sistem üreticisi sistemin tamamının direktiflere uyumluluğundan sorumludur. Onayımız alınmadan cihaz üzerinde değişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir.

The compliance with Directives applies only to the product if the product is integrated in a system or combined with other units. The system manufacturer is responsible for the compliance of the complete system with Directives. By altering the device without our approval the declaration would invalidate.



ÜRÜNLER YÖNETİM SAN. & TİC. LTD.

Üretici / Manufacturer: İleri Teknoloji Ürünleri Yönetim Danışmanlık Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Yetkili Ad-Soyad / Authorized Name: Birol TUNCER

Ünvanı / Title: Genel Müdür / General Manager

Tarih / Date: 10.07.2016

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM SANAYİ
ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Seyrantepe Mah. Binnur Sok. No:3 Kağıthane-İST
Maslak Vergi Dairesi 471 011 8306